





經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS



商品驗證登錄證書
CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼： CI416061171238 號 99
Certificate No.

茲據 士林電機股份有限公司(新豐廠) 申請驗證登錄，經審查結果符合規定，准予登錄並使用商品安全標章  及識別號碼：R41117。其登錄事項如下：
The application made by SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CORP for Registration of Product

Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the Product Safety Mark  and the Identification No. R41117. Details of the registration are follows:

申請人：士林電機股份有限公司(新豐廠)
Applicant

統一編號：11039306
Uniform No.

地址：新竹縣新豐鄉中崙村234號
Address

生產廠場：士林電機股份有限公司(新豐廠)
Factory

廠址：新竹縣新豐鄉中崙村七鄰234號
Factory Address

商品種類名稱：
Type/name of product

商品分類號列：8536.20.49.00.6
C. C. C Code

中文名稱：無熔線斷路器
Chinese name

英文名稱：MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER
English name

型式：SB100 BH 1P Ui:460V 60Hz 100AF(10/15/20/30/40/50/60/75/100A)Icu/Ics:
Type (5kA/2.5kA 110V)

系列型式：詳如附表
Series of the type

依據標準：CNS14816-2 (93年版)、符合CNS 15663第5節「含有標示」規定。(102年版)
Standards

標準檢驗局發證(發證地址：100臺北市中正區濟南路1段4號)

This certificate is issued by the BSMI. (No.4, Sec. 1, Jinan Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan)

登錄日期：中華民國	107	年	01	月	13	日
Registration Date	2018	(year)	01	(month)	13	(day)
本證書有效期限至	113	年	01	月	12	日
Expiration Date	2024	(year)	01	(month)	12	(day)
發證日期：中華民國	110	年	01	月	06	日
Date of issue	2021	(year)	01	(month)	06	(day)



註1：持本證書進口驗證登錄商品時，進口人須與本證書名義人相同。

註2：次年度商品驗證登錄年費繳納期限為當年11月30日，逾期未繳納者，經限期繳納屆期未繳納，即依商品檢驗法第42條第7款規定廢止驗證登錄，並自次年度1月1日起生效。

註3：本證書僅代表完成檢驗程序，不作為其他(如產地)證明。

經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

商品驗證登錄證書
CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼： CI416061171238 號 99

Certificate No.

系列型式：

Series of the type

SB100 BAH 1P Ui:460V 60Hz 50AF(15/20/30/40/50A) Icu/Ics:(15kA/7.5kA 110V;10kA/5kA 220V)

SB100 BAH 2P Ui:460V 60Hz 100AF(15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(15kA/7.5kA 220V;10kA/5kA 380V)

SB100 BAH 3P Ui:460V 60Hz 100AF(15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(15kA/7.5kA 220V;10kA/5kA 380V)

SB100 BH 1P Ui:460V 60Hz 100AF(15/20/30/40/50A) Icu/Ics:(5kA/2.5kA 220V)

SB100 BH 2P Ui:460V 60Hz 100AF(10/15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(5kA/2.5kA 220V)

SB100 BH 3P Ui:460V 60Hz 100AF(10/15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(5kA/2.5kA 220V)

SB100 BH-KL 1P Ui:460V 60Hz 100AF(10/15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(5kA/2.5kA 110V)

SB100 BH-KL 1P Ui:460V 60Hz 100AF(15/20/30/40/50A) Icu/Ics:(5kA/2.5kA 220V)

SB100 BH-KL 2P Ui:460V 60Hz 100AF(10/15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(5kA/2.5kA 220V)

SB100 BH-KL 3P Ui:460V 60Hz 100AF(10/15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(5kA/2.5kA 220V)

SB100 BHH 1P Ui:460V 60Hz 50AF(15/20/30/40/50A) Icu/Ics:(15kA/7.5kA 110V;10kA/5kA 220V)

SB100 BHH 2P Ui:460V 60Hz 100AF(15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(15kA/7.5kA 220V;10kA/5kA 380V)

SB100 BHH 3P Ui:460V 60Hz 100AF(15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(15kA/7.5kA 220V;10kA/5kA 380V)

SB100 BHS 1P Ui:460V 60Hz 50AF(15/20/30/40/50A) Icu/Ics:(22kA/11kA 110V)

SB100 BHS 1P Ui:460V 60Hz 50AF(15/20/30/40/50A)Icu/Ics: 15kA/7.5kA 220V



經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

商品驗證登錄證書
CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼： CI416061171238 號 99

Certificate No.

系列型式：

Series of the type

SB100 BHS 2P Ui:460V 60Hz 100AF(15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(22kA/11kA 220V)

SB100 BHS 3P Ui:460V 60Hz 100AF(15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(22kA/11kA 220V)

SB100 BHU 1P Ui:460V 60Hz 100AF(15/20/30/40/50A) Icu/Ics:(10kA/5kA 220V)

SB100 BHU 1P Ui:460V 60Hz 50AF(15/20/30/40/50A) Icu/Ics:(10kA/5kA 110V)

SB100 BHU 2P Ui:460V 60Hz 100AF(15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(10kA/5kA 220V)

SB100 BHU 3P Ui:460V 60Hz 100AF(15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(10kA/5kA 220V)

SB100 BHU-KL 1P Ui:460V 60Hz 50AF(15/20/30/40/50A) Icu/Ics:(10kA/5kA 110V)

SB100 BHU-KL 2P Ui:460V 60Hz 100AF(15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(10kA/5kA 220V)

SB100 BHU-KL 3P Ui:460V 60Hz 100AF(15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(10kA/5kA 220V)

SB100 BLS 2P Ui:460V 60Hz 100AF(60/75/100A) Icu/Ics:(10kA/5kA 220V)

SB100 BLS 3P Ui:460V 60Hz 100AF(60/75/100A) Icu/Ics:(10kA/5kA 220V)

SB100 BLU 1P Ui:460V 60Hz 50AF(15/20/30/40/50A) Icu/Ics:(10kA/5kA 110V)

SB100 BLU 2P Ui:460V 60Hz 50AF(15/20/30/40/50A) Icu/Ics:(10kA/5kA 220V)

SB100 BLU 3P Ui:460V 60Hz 50AF(15/20/30/40/50A) Icu/Ics:(10kA/5kA 220V)

SB100 BPL 1P Ui:460V 60Hz 50AF(15/20/30/40/50A) Icu/Ics:(5kA/2.5kA 110V)



經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

商品驗證登錄證書
CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼： CI416061171238 號 99

Certificate No.

系列型式： SB100 BPL 2P Ui:460V 60Hz 100AF(15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(5kA/2.5kA 220V)

Series of the type

SB100 BPL 3P Ui:460V 60Hz 100AF(15/20/30/40/50/60/75/100A) Icu/Ics:(5kA/2.5kA 220V)

(以下空白)

